

Gniezno, dnia 15 października 2020 r.

1/ZP/2020

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn: „Zagospodarowanie głównego holu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”
przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**

W dniu 12 października 2020 r. i 13 października 2020 r. (termin zadawania pytań, na które zamawiający ma obowiązek udzielać odpowiedzi upłynął 12 października 2020 r.) wpłynęły do siedziby Zamawiającego pytania do treści SIWZ, poniżej zamiesza się odpowiedzi i wyjaśnienia do pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

1. *„Czy mogę prosić o wzór umowy?”*

a. Zamawiający przygotował i opublikował wraz z ogłoszeniem istotne postanowienia umowy, które stanowić miały podstawę do określenia warunków w późniejszej umowie, celem określenia jedynie najbardziej istotnych jej postanowień, jednak na prośbę Wykonawcy zamieszcza się (w załączeniu do niniejszych wyjaśnień) wzór umowy z uwzględnieniem wspomnianych istotnych postanowień, których zawarcie w ostatecznej umowie częściowo uzależnione jest od przedstawionej oferty i ustalonego w późniejszym etapie harmonogramu prac. Harmonogram prac może być zmieniany przez wzgląd na obecną sytuację związaną z pandemią.

2. *„Potrzebuję informacji bardziej szczegółowej na temat obecnie wykorzystywanego systemu do kontroli dostępu. Odpowiedź jaką dzisiaj uzyskaliśmy iż jest to Satel Integra nie jest do końca pełna. Satel Integra jest centralą alarmową i może współpracować z systemami kontroli dostępu ale sama w sobie nie ma funkcji bycia centralą kontroli dostępu. Musi być w budynku zainstalowany jakiś system np firmy Roger, Orno lub eTiger system służący do przydzielania dostępu pracownikom do konkretnych przejść. System ten zapewne jest spięty z centralą alarmową Satel Integra na potrzeby ewentualnego wyzwolenia alarmu np. przy siłowym otwarciu drzwi. Reasumując co potrzebuję, z racji ogromnych różnic cen na rynku między firmami produkującymi urządzenia do kontroli dostępu, do rzetelnej wyceny musiał bym poznać jaki jest obecnie zainstalowany system kontroli dostępu (jakiej marki), jaki typ kodowania kart jest wykorzystywany, UNIQUE 125 kHz. mifire, RFID a może coś jeszcze innego. ważne jest też to czy czytnik kart ma być po obu stronach drzwi czyli zabezpieczamy zarówno wejście jak i wyjście czy tylko na wejściu ma być czytnik a na wyjściu stosujemy np przycisk otwarcia drzwi.”*

a. Kontrola dostępu w budynku skonfigurowana jest w oparciu o centralę alarmową Satel Integra 128 szt. 2 i wykorzystywane są do niej czytniki transponderów 125kHz SATEL CZ-EMM. W kwestii umiejscowienia i ilości elementów systemu do zainstalowania – należy wykonać prace zgodnie z projektem.

Kierownik Biura Administracji
Jakub Pera
mgr Jakub Pera